±0,00

IGAZGATÓ
20°C 1964 W

GAZDASÁGI VEZETŐ
20°C 979 W

PÉNZÜGY
20°C 801 W

KÖNYVELÉS
20°C 1597 W

NEVELŐI

AK.M.SZOBA
20°C 1580 W

AK.M.ZUH.

E.T.

MELEGÍTŐ KONYHA
20°C 1597 W

ÁGYNEMŰ RAKTÁR
16°C 699 W

ÁGYNEMŰ RAKTÁR
16°C 1130 W

ÖLTÖZŐ

PORTA
20°C 1114 W

FOLYOSÓ

BELSŐ UDVAR
greslap
37,45 m²

SZEM.ÖLT.
n=2/5

LÉPCSŐHÁZ
greslap
77,34 m²
18°C 4151 W

+0,18

SZÉLFOGÓ

+0,18

+0,45

ELŐCSARNOK
20°C 10508 W

FOLYOSÓ
kerámia
19,86 m²
20°C 1107 W

ELŐTÉR
kerámia
17,41 m²

MEGFIGYELŐ
20°C 1067 W

-0,15

VENDÉGSZOBA
20°C 1010 W

VENDÉGSZOBA
20°C 1010 W

VENDÉGSZOBA
20°C 1010 W

VENDÉGSZOBA
20°C 1010 W

VENDÉGSZOBA
20°C 1430 W

KAZÁNHÁZ II.

1,10
1,50

KAZÁNHÁZ I.
sim. beton
62,10 m²

pm: 86

2,48
2,94

DK600-900
DK600-900
22x1,5 Steel pres
DK600-900
DK600-900
DF 600x400
meglevő-megmaradó
DK600-800
DK900-400
DK600-600
LS 100 41/100 m3/h
LS125 67/167 m3/h
LS125 53/133 m3/h
LS80 12/35 m3/h
LS125 67/167 m3/h
LS125 53/133 m3/h
LS80 12/35 m3/h
LS 80 30/70 m3/h
LS 80 30/70 m3/h
DK600-600
DK600-600
DF 600x400
NA125
NA125
NA125
NA100
Spiko 80
SZ2
SZ2
SZ3
SZ3
NA80 szig. Spiko
ALEF 45
ALEF 45
NA100 szig-Spiko
Helios REW 90 K csőbe tolható ventilátor 2 kapcsolóval indítva, késleltetett lekapcsolás IP55 Pe=15W
Helios Domestic ELS-VF-100 ELS-GAP ház IP55 1. zónába szerelhető 100m3/h, Pe=34W világításról indítva, késleltetett leállítás
ledugózva, későbbi Megfigyelő elszívóhoz.

Radiátorok 60/40°C fűtővízre méretezve.

DK-600-1200
DK típus, 600 magas, 1200 hosszú
Danfoss RA-N +termosztátfej
beépített légtelenítő
Danfoss RLV előbeállítható visszatérő szelep

Elszívott levegő vezeték
Friss levegő vezeték
Fűtési előremenő vezeték
Fűtési visszatérő vezeték

Fűtés vezetékek: Hegesztett acél vagy
Steel Pres kívül horganyzott szénacél cső szabadon szerelve

RÉSZLEGES FELÚJÍTÁS

HÓDTERV Mérnöki Iroda Kft.
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 28. Tel.:(62)534-625

| | | |
|---|---|---|
| ÉPÍTTETŐ: HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, KOSSUTH TÉR 1. | | IHSZ: 13500 |
| ÉPÍTÉS HELYE: | HSZC CSERESNYÉS KOLLÉGIUMA HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, OLDALKOSÁR U. 1. | TÖRZSSZ: |
| MUNKA MEGNEVEZÉSE: | KOLLÉGIUM AKADÁLYMENTESÍTÉSE ÉS FELÚJÍTÁSA | MÉRETARÁNY: M 1:50 |
| RAJZ MEGNEVEZÉSE: | SZELLŐZÉS FÖLDSZINT ALAPRAJZ | KÉLT: 2017. 03. |
| ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ: FEKETE KORNÉLIA G 03-07/06 | ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ: PARÁDI ZOLTÁN G 06-09/02 | RAJZSZÁM: Gsz-1 |